

# **ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЗАЯВИТЕЛЕМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОТОВНОСТИ ВНУТРИПЛАДОВЫХ И ВНУТРИДОМОВЫХ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ К ПОДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ О ПОДКЛЮЧЕНИИ)**

## **Общая документация**

1. Проектная документация тепловых сетей, теплового пункта и внутренних систем теплопотребления (все разделы ИТП (ЦТП), отопление, вентиляция, технология, теплые полы, ГВС), рассмотренная на соответствие условиям подключения ПАО «МОЭК» и утвержденная в установленном порядке, включая корректировки (при их наличии); узла учёта тепловой энергии, согласованная Филиалом 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» – 1 оригинальный экземпляр.

2. Документы на осуществление технического надзора (строительного контроля), осуществляемого Заказчиком строительства/ подрядной организацией Заказчика строительства:

– свидетельство о вступлении в СРО организации, осуществляющей технический надзор (строительный контроль) на объекте;

– приказ о назначении ответственных лиц за ведение технического надзора на объекте – копия в 1 экземпляре<sup>1</sup>;

– свидетельство/удостоверение, подтверждающего квалификацию ответственного лица, осуществляющего технический надзор на объекте – копия в 1 экземпляре<sup>1</sup>;

– информацию о внесении сотрудника осуществляющего технический надзор в Национальный реестр специалистов – копия в 1 экземпляре<sup>1</sup>.

## **Тепловые сети**

1. Исполнительная документация на тепловые сети:

– план, продольный профиль тепловой сети с подписью лица, осуществлявшего технический надзор и со штампом ОПС ГБУ «Мосгоргеотрест» («Москомархитектура») о принятии в геодезический фонд – 1 оригинальный экземпляр;

– чертежи прокладки трубопроводов по техническому подполью (при наличии) с подписью лица, осуществлявшего технический надзор<sup>3</sup> – 1 оригинальный экземпляр;

– чертежи камер, павильонов, узлов (при наличии) с подписью лица, осуществлявшего технический надзор<sup>3</sup> – 1 оригинальный экземпляр;

– схема сварных стыков с подписью лица, осуществлявшего технический надзор<sup>3</sup> – 1 оригинальный экземпляр;

– схема системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) увлажнения тепловой изоляции с подписью лица, осуществляющего технический надзор о проверке работоспособности<sup>3</sup> – 1 оригинальный экземпляр;

– прочие чертежи (план и профиль водовыпусков, дренажей, насосных станций и прочее, при наличии) с подписью лица, осуществлявшего технический надзор<sup>3</sup> – 1 оригинальный экземпляр.

2. Документация на сварочные работы:

– сведения о сварных соединениях и результатах их контроля (заключение лаборатории на просвет стыков) – копия в 1 экземпляре<sup>1</sup>;

3. Акт на гидропневматическую промывку трубопроводов теплосети при  $D_u < 800$  мм (акт на механическую чистку трубопроводов теплосети при  $D_u \geq 800$  мм) с подписями представителей службы технического надзора за объектами нового строительства и реконструкции (далее – СТН) и эксплуатационного Филиала (Предприятия) ПАО «МОЭК» – 1 оригинальный экземпляр.

4. Акт на гидравлические испытания трубопроводов теплосети с подписями представителей СТН и эксплуатационного Филиала (Предприятия) ПАО «МОЭК» – 1 оригинальный экземпляр.
5. Общий журнал работ (КС-6)<sup>4</sup> – копия в 1 экземпляре<sup>1</sup>.

### **Тепловые пункты, внутренние системы теплоснабжения (гидравлически связанные с инженерно-техническими сетями РСО)**

1. Принципиальная тепловая схема ЦТП/ИТП с подписью лица, осуществлявшего технический надзор<sup>3</sup> - 1 оригинальный экземпляр.
2. План с расстановкой оборудования и разводкой трубопроводов по ИТП/ЦТП с подписью лица, осуществлявшего технический надзор<sup>3</sup> - 1 оригинальный экземпляр.
3. Аксонометрическая схема с чертежами основного оборудования ИТП/ЦТП с подписью лица, осуществлявшего технический надзор<sup>3</sup> - 1 оригинальный экземпляр.
4. Спецификация фактически установленного оборудования в ИТП/ЦТП с подписью лица, осуществлявшего технический надзор<sup>3</sup> - 1 оригинальный экземпляр.
5. Акт о проведении промывки трубопроводов ИТП/ЦТП с подписями представителей СТН и эксплуатационного Филиала (Предприятия) ПАО «МОЭК» - 1 оригинальный экземпляр.
6. Акт о проведении гидравлических испытаний трубопроводов и оборудования ИТП/ЦТП с подписями представителей СТН и эксплуатационного Филиала (Предприятия) ПАО «МОЭК» - 1 оригинальный экземпляр.
7. Акты о проведении промывки внутренних систем теплоснабжения (отопление, вентиляция, теплые полы, технология) с подписью представителя СТН ПАО «МОЭК» - 1 оригинал
8. Акты о проведении гидравлических испытаний внутренних систем теплоснабжения (отопление, вентиляция, теплые полы, технология, ГВС) с подписью представителя СТН ПАО «МОЭК» - 1 оригинальный экземпляр.
9. Журнал производства работ (форма КС-6) 4 – копия в 1 экземпляре<sup>1</sup>.
10. Принципиальная схема(монтажная) узла учёта тепловой энергии с подписью лица, осуществлявшего технический надзор<sup>3</sup>- 1 оригинальный экземпляр.
11. Паспорта на узел учёта тепловой энергии, термопреобразователи сопротивления (КТПР), первичные преобразователи сопротивления- копия в 1 экземпляре<sup>1</sup>.

### **Документация, предоставляемая после проведения пусконаладочных работ**

12. Акт комплексного опробования тепловой сети в течение 24 часов с подписью представителя эксплуатационного Филиала (Предприятия) ПАО «МОЭК» – 1 оригинальный экземпляр.
13. Акт о приемке оборудования после комплексного опробования (Акт о проведении пусконаладочных работ в течение 72 часов) ИТП/ЦТП с подписью представителя СТН ПАО «МОЭК» - 1 оригинальный экземпляр.
14. Ведомость технологических параметров (диспетчеризация ИТП/ЦТП) в случае наличия диспетчеризации ИТП/ЦТП – 1 оригинальный экземпляр.

---

*1-копия документа, заверенная Заказчиком строительства.*

*2 - предоставляется после осуществления выездной проверки объекта.*

*3 - при наличии договора на ведение технического надзора с ПАО «МОЭК» исполнительные чертежи подписываются сотрудником службы технического надзора за объектами нового строительства и реконструкции ПАО «МОЭК»;*

*- при осуществлении технического надзора за строительством силами Заказчика/ подрядной организации Заказчика исполнительные чертежи подписываются лицом, осуществляющим технический надзор от Заказчика/ подрядной организации Заказчика.*

*4 - при наличии договора на ведение технического надзора (контроля) с ПАО «МОЭК».*